HD HAZARDDOCS

SAMPLE ONLY / மாதிரி மட்டும்

Electrical work risk assessment / மின்சாரப் பணிக்கான அபாய மதிப்பீடு

Project / திட்டம்	கட்டுமானத் தள மின்சாரப் பணி	**Document no. / ஆவண எண்**	HD-TA-SAMPLE-001
Client / வாடிக்கையாளர்	மாதிரி வாடிக்கையாளர்	**Revision / திருத்தம்**	01
Location / இடம்	சென்னை, தமிழ்நாடு	**Status / நிலை**	SAMPLE - NOT FOR SITE USE / மாதிரி - பணித்தளப் பயன்பாட்டிற்கு அல்ல
Project country / திட்டம் நடைபெறும் நாடு	IN - இந்தியா	**Document language / ஆவண மொழி**	English + தமிழ் / Tamil

Purpose and use / நோக்கம் மற்றும் பயன்பாடு

Illustrative sample only. A competent person must review the actual site conditions before use.
இது வடிவமைப்பை விளக்கும் மாதிரி மட்டுமே. பணித்தளத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு முன் தகுதியான நபர் உண்மையான நிலைமைகளை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

Scope of work / வேலையின் வரம்பு

Inspect the temporary distribution board, cables and protective devices. Isolate and lock off the supply, display a warning sign and verify dead with suitable equipment.
தற்காலிக மின்விநியோகப் பலகை, கேபிள்கள் மற்றும் பாதுகாப்புச் சாதனங்களின் நிலையை ஆய்வு செய்தல். மின்சார இணைப்பைத் துண்டித்து, பூட்டி, எச்சரிக்கை அடையாளம் இடவும். மின்சாரம் இல்லை என்பதை பொருத்தமான கருவியால் உறுதிப்படுத்தவும்.

Responsibilities and supervision / பொறுப்புகளும் மேற்பார்வையும்

Only a qualified electrician may perform this work. The supervisor must brief workers on hazards and controls. Stop work if conditions become unsafe.
தகுதியான மின்பணியாளர் மட்டுமே வேலையைச் செய்ய வேண்டும். மேற்பார்வையாளர் தொழிலாளர்களுக்கு அபாயங்களையும் கட்டுப்பாடுகளையும் விளக்க வேண்டும். பாதுகாப்பற்ற நிலை ஏற்பட்டால் வேலையை நிறுத்தவும்.

Risk and control register / அபாயங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளின் பதிவு

Activity / செயல்பாடு	Hazard / அபாயம்	Initial / ஆரம்பம்	Controls / கட்டுப்பாடுகள்	Residual / மீதம்	Owner / பொறுப்பாளர்
Inspect the distribution board மின்விநியோகப் பலகையை ஆய்வு செய்தல்	Electric shock, burns or unexpected energisation மின்சாரத் தாக்குதல், தீக்காயம் அல்லது எதிர்பாராத மின் இணைப்பு	High / அதிகம்	Isolate and lock off. Identify the correct circuit. Prove the tester before and after use and verify dead. Do not work in wet conditions. மின் இணைப்பைத் துண்டித்து பூட்டவும். சரியான சுற்றை அடையாளம் காணவும். சோதனைக் கருவியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பும் பின்பும் சரிபார்க்கவும். மின்சாரம் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். ஈரமான சூழலில் வேலை செய்ய வேண்டாம்.	Low / குறைவு	Qualified electrician தகுதியான மின்பணியாளர்

Issue checklist / வெளியீட்டுச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

- Work area identified / வேலை நடைபெறும் பகுதி அடையாளம் காணப்பட்டது
- Electrical isolation verified / மின் தனிமைப்படுத்தல் சரிபார்க்கப்பட்டது

SAMPLE ONLY - NOT FOR SITE USE / மாதிரி மட்டும் - பணித்தளப் பயன்பாட்டிற்கு அல்ல

- Tools and PPE inspected / கருவிகளும் PPE-யும் ஆய்வு செய்யப்பட்டன

- Emergency contacts confirmed / அவசரகாலத் தொடர்புகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டன

Competent-person review / தகுதியான நபரின் ஆய்வு

Verify names, contact numbers, permits and actual site conditions. This sample is not a statutory certificate.
பெயர்கள், தொடர்பு எண்கள், அனுமதிகள் மற்றும் உண்மையான பணித்தள நிலைமைகளைச் சரிபார்க்கவும். இந்த மாதிரி சட்டப்பூர்வச் சான்றிதழ் அல்ல.

Prepared by: _____ Reviewed by: _____ Date: _____
தயாரித்தவர்: _____ ஆய்வு செய்தவர்: _____ தேதி: _____

SAMPLE ONLY / மாதிரி மட்டும் | கட்டுமானத் தள மின்சாரப் பணி | HD-TA-SA...