மாதிரி மட்டும்

மின்சாரப் பணிக்கான அபாய மதிப்பீடு

திட்டம்	கட்டுமானத் தள மின்சாரப் பணி	**ஆவண எண்**	HD-TA-SAMPLE-001
வாடிக்கையாளர்	மாதிரி வாடிக்கையாளர்	**திருத்தம்**	01
இடம்	சென்னை, தமிழ்நாடு	**நிலை**	மாதிரி - பணித்தளப் பயன்பாட்டிற்கு அல்ல
திட்டம் நடைபெறும் நாடு	IN - இந்தியா	**ஆவண மொழி**	தமிழ் / Tamil

நோக்கம் மற்றும் பயன்பாடு

இது வடிவமைப்பை விளக்கும் மாதிரி மட்டுமே. பணித்தளத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு முன் தகுதியான நபர் உண்மையான நிலைமைகளை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

வேலையின் வரம்பு

தற்காலிக மின்விநியோகப் பலகை, கேபிள்கள் மற்றும் பாதுகாப்புச் சாதனங்களின் நிலையை ஆய்வு செய்தல். மின்சார இணைப்பைத் துண்டித்து, பூட்டி, எச்சரிக்கை அடையாளமிடவும். மின்சாரம் இல்லை என்பதை பொருத்தமான கருவியால் உறுதிப்படுத்தவும்.

பொறுப்புகளும் மேற்பார்வையும்

தகுதியான மின்பணியாளர் மட்டுமே வேலையைச் செய்ய வேண்டும். மேற்பார்வையாளர் தொழிலாளர்களுக்கு அபாயங்களையும் கட்டுப்பாடுகளையும் விளக்க வேண்டும். பாதுகாப்பற்ற நிலை ஏற்பட்டால் வேலையை நிறுத்தவும்.

அபாயங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளின் பதிவு

செயல்பாடு	அபாயம்	ஆரம்பம்	கட்டுப்பாடுகள்	மீதம்	பொறுப்பாளர்
மின்விநியோகப் பலகையை ஆய்வு செய்தல்	மின்சாரத் தாக்குதல், தீக்காயம் அல்லது எதிர்பாராத மின் இணைப்பு	அதிகம்	மின் இணைப்பைத் துண்டித்து பூட்டவும். சரியான சுற்றை அடையாளம் காணவும். சோதனைக் கருவியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பும் பின்பும் சரிபார்க்கவும். மின்சாரம் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். ஈரமான சூழலில் வேலை செய்ய வேண்டாம்.	குறைவு	தகுதியான மின்பணியாளர்

வெளியீட்டுச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

- வேலை நடைபெறும் பகுதி அடையாளம் காணப்பட்டது
- மின் தனிமைப்படுத்தல் சரிபார்க்கப்பட்டது
- கருவிகளும் PPE-யும் ஆய்வு செய்யப்பட்டன
- அவசரகாலத் தொடர்புகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டன

மாதிரி மட்டும் - பணித்தளப் பயன்பாட்டிற்கு அல்ல

தகுதியான நபரின் ஆய்வு

பெயர்கள், தொடர்பு எண்கள், அனுமதிகள் மற்றும் உண்மையான பணித்தள நிலைமைகளைச் சரிபார்க்கவும். இந்த மாதிரி சட்டப்பூர்வச் சான்றிதழ் அல்ல.

தயாரித்தவர்: _____ ஆய்வு செய்தவர்: _____ தேதி: _____

மாதிரி மட்டும் | கட்டுமானத் தள மின்சாரப் பணி | HD-TA-SAMPLE-001