केवल नमूना

परमटि-टू-वर्क पैक - रूफटॉप सोलर स्थापना - ब्लॉक A

प्रोजेक्ट	रूफटॉप सोलर स्थापना - ब्लॉक A	**दस्तावेज़ सं.**	HD-SAMPLE-PTW-HI-001
क्लाइंट	Example Commercial Properties Pvt Ltd	**संशोधन**	01 - नमूना
स्थान	Pune, Maharashtra	**स्थति**	नमूना - साइट उपयोग के लिए नहीं
प्रोजेक्ट का देश	IN - भारत	**दसना** **को भाषा**	हनि्दी / Hindi

उद्देश्य और उपयोग

नामति नमूना काम के लिए प्रदर्शन ड्राफ्ट। यह HazardDocs द्वारा बनाई जाने वाली संरचना और ववरिण दखिाता है। यह साइट उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं है और सामान्य सुरक्षा दस्तावेज़ के रूप में दोबारा उपयोग नहीं होना चाहिए।

परमटि नयिम

परमटि जारीकर्ता काम अधकिृत करने से पहले दायरा, स्थान, आइसोलेशन, क्षमता और नयिंत्रण जाँचता है। कार्य प्रभारी टीम को ब्रीफ करता है और परमटि कार्यस्थल पर रखता है। बदलाव, अलार्म, शफ्टि हैंडओवर या असुरक्षति स्थतिि पर नलिंबति कर फरि सत्यापति करें।

परमटि कवरेज

ऊँचाई, हॉट वर्क, वद्युित आइसोलेशन, खुदाई, लफ्टिगि या बंद स्थान के लिए संबंधति परमटि उपयोग करें। अतरिक्ति क्लाइंट परमटि लागू हो सकते हैं।

क्लोज़-आउट

क्षेत्र जाँचें, लोगों, औज़ारों व अस्थायी नयिंत्रणों को हटाएँ, केवल अधकिृत प्रक्रिया से उपकरण बहाल करें, बाकी पाबंदयिाँ दर्ज करें और परमटि बंद करें।

परमटि स्वीकृतवि विवरण

परमटि श्रेणी	पुष्टि करें: ऊँचाई / लफ्टिगि / बजिली / अन्य
काम का सही क्षेत्र	सक्षम व्यक्ति की समीक्षा में पूरा करें
परमटि जारीकर्ता	नाम, भूमकिा, हस्ताक्षर, तारीख और समय
कार्य प्रभारी	नाम, भूमकिा, हस्ताक्षर, तारीख और समय
संबंधति दस्तावेज़	लागू HIRA/JSA, मेथड स्टेटमेंट, लफ्टि योजना और आइसोलेशन रकिॉर्ड
वैधता	आरंभ, समाप्ति और शफ्टि हैंडओवर की तारीख, समय

केवल नमूना - साइट उपयोग के लिए नहीं

जोखिम और नियंत्रण रजिस्टर

गतिविधि	खतरा	प्रारंभिक	नियंत्रण	बाकी	जिम्मेदार
ऊँचाई पर काम	खुले किनारे, पहुँच मार्ग या सामग्री से व्यक्ति/वस्तु का गिरना	उच्च	जहाँ संभव हो इंजीनियर्ड एज प्रोटेक्शन लगाएँ; पहुँच उपकरण जाँचे; प्रमाणित एंकर, फुल-बॉडी हार्नेस व उपयुक्त लाइफलाइन दें; नीचे का क्षेत्र रोकें; साइट-विशिष्ट बचाव योजना बताएँ; असुरक्षित मौसम में काम रोकें।	मध्यम	साइट इंजीनियर / सुरक्षा अधिकारी
लिफ्टिंग	भार गिरना/झूलना, उपकरण विफलता या व्यक्ति का लिफ्ट क्षेत्र में आना	उच्च	स्वीकृत लिफ्ट योजना, प्रमाणित उपकरण और प्रशिक्षित ऑपरेटर/रिगर रखें; भार और ज़मीन सत्यापित करें; बहिष्करण क्षेत्र बनाएँ; टैग लाइन और एक संकेतक रखें; खराब दृश्यता या मौसम में रोकें।	मध्यम	लिफ्टिंग पर्यवेक्षक
बिजली का काम	बिजली का झटका, आर्क फ्लैश, खराब अस्थायी सप्लाई या अचानक ऊर्जा आना	उच्च	सप्लाई आइसोलेट और लॉक करें; छूने से पहले टेस्ट करें; जाँचे औज़ार व सुरक्षित अस्थायी वितरण उपयोग करें; अर्थिंग और RCD रखें; केवल अधिकृत सक्षम व्यक्ति काम करें।	कम	विद्युत पर्यवेक्षक
हाथ से सामग्री उठाना	खिचाव, कुचलना, तेज़ किनारे या सामग्री पर नियंत्रण खोना	मध्यम	लिफ्ट की योजना बनाएँ; इकाई वजन घटाएँ; यांत्रिक साधन या टीम लिफ्ट लें; मार्ग साफ रखें; सही तकनीक सिखाएँ; पकड़ वाले दस्ताने व सुरक्षा जूते पहनें।	कम	कार्य पर्यवेक्षक
मोबाइल प्लांट	टक्कर, रिवर्सिंग, पलटना या व्यक्ति का प्लांट और संरचना में फँसना	उच्च	पैदल मार्ग व प्लांट अलग करें; ट्रैफिक प्रबंधन, प्रशिक्षित ऑपरेटर व बैकमैन रखें; अलार्म/लाइट/कैमरा सक्रिय रखें; उपयोग से पहले जाँचे; गति, लोडिंग व पार्किंग नियंत्रित करें।	मध्यम	प्लांट समन्वयक
छत का काम	खुले किनारे, पहुँच मार्ग या सामग्री से व्यक्ति/वस्तु का गिरना	उच्च	जहाँ संभव हो इंजीनियर्ड एज प्रोटेक्शन लगाएँ; पहुँच उपकरण जाँचे; प्रमाणित एंकर, फुल-बॉडी हार्नेस व उपयुक्त लाइफलाइन दें; नीचे का क्षेत्र रोकें; साइट-विशिष्ट बचाव योजना बताएँ; असुरक्षित मौसम में काम रोकें।	मध्यम	साइट इंजीनियर / सुरक्षा अधिकारी

जारी करने की चेकलिस्ट

- परमिट जारीकर्ता और कार्य प्रभारी पहचान
- आइसोलेशन लागू और सत्यापित
- जहाँ जरूरी हो वातावरण जाँचा
- बहिष्करण क्षेत्र बनाया
- फायर/बचाव उपकरण तैयार
- परमिट प्रदर्शित
- क्षेत्र जाँचकर परमिट बंद

सक्षम व्यक्ति की समीक्षा

केवल नमूना। सक्षम व्यक्ति मान्यताओं को सत्यापित साइट जानकारी से बदले, जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम लिखे, परमिट व आइसोलेशन की पुष्टि करे, उपकरण प्रमाणपत्र व बचाव व्यवस्था जाँचे और हर नियंत्रण को असली कार्यस्थल, लागू कानून व क्लाइंट की आवश्यकताओं के अनुसार सत्यापित करे।

तैयारकर्ता: _____ समीक्षक: _____ तारीख: _____