केवळ नमुना

परमटि-टू-वर्क संच - रूफटॉप सोलर स्थापना - ब्लॉक A

प्रकल्प	रूफटॉप सोलर स्थापना - ब्लॉक A	**दस्तऐवज क्र.**	HD-SAMPLE-PTW-MR-001
क्लायंट	Example Commercial Properties Pvt Ltd	**आवृत्ती**	01 - नमुना
ठिकाण	Pune, Maharashtra	**स्थिती**	नमुना - साइट वापरासाठी नाही
प्रकल्पाचा देश	IN - भारत	**दस्तऐवजाची भाषा**	मराठी / Marathi

उद्देश आणि वापर

नमूद नमुना कामासाठी प्रात्यक्षिक मसुदा. तो HazardDocs तयार करत असलेली रचना व तपशील दाखवतो. साइट वापरासाठी मंजूर नाही आणि सर्वसाधारण सुरक्षा दस्तऐवज म्हणून पुन्हा वापरू नये.

परवान्याचे नियम

परवाना जारी करणारा काम मंजूर करण्यापूर्वी व्याप्ती, ठिकाण, वलिगीकरण, क्षमता व नियंत्रण तपासतो. कामाचा प्रभारी पथकाला माहिती देतो व परवाना कामाच्या जागी ठेवतो. बदल, इशारा, पाळी बदल किंवा असुरक्षित स्थितीनंतर निलंबित करून पुन्हा मान्यता घ्या.

परवान्याची व्याप्ती

उंचीवरील काम, हॉट वर्क, विद्युत वलिगीकरण, खोदकाम, उचल कार्य किंवा बंद जागेसाठी संबंधित परवाना वापरा. अतिरिक्त क्लायंट परवाने लागू असू शकतात.

काम पूर्ण करणे

क्षेत्र तपासा, लोक, साधने व तात्पुरती नियंत्रणे काढा, अधिकृत प्रक्रियेनुसार उपकरणे पूर्ववत करा, उर्वरित निर्बंध नोंदवा आणि परवाना बंद करा.

परवाना अधिकृतता तपशील

परवाना प्रकार	निश्चित कार्य / उचल / विद्युत / इतर
कामाचे अचूक क्षेत्र	साइट व्यक्तीच्या पुनरावलोकनात पूर्ण करा
परवाना जारीकर्ता	नाव, भूमिका, सही, तारीख व वेळ
कामाचा प्रभारी	नाव, भूमिका, सही, तारीख व वेळ
संबंधित दस्तऐवज	लागू HIRA/JSA, कामाची पद्धत, लिफ्ट योजना व वलिगीकरण नोंद
वैधता	सुरुवात, समाप्ती व पाळी हस्तांतरण तारीख/वेळ

केवळ नमुना - साइट वापरासाठी नाही

जोखीम व नियंत्रण नोंद

कृती	धोका	प्रारंभकि	नियंत्रणे	उरलेली	जबाबदार
उंचीवरील काम	उघड्या कड्यावरून, प्रवेश मार्गावरून कवि साहत्यिामुळे व्यक्ती/वस्तू पडणे	उच्च	शक्य असल्यास अभयिांत्रकिी एज प्रोटेक्शन लावा; प्रवेश उपकरणे तपासा; प्रमाणति अँकर, फुल-बॉडी हार्नेस व योग्य लाइफलाइन द्या; खालील क्षेत्र बंद करा; साइट-वशिष्टि बचाव योजना सांगा; असुरक्षति हवामानात काम थांबवा.	मध्यम	साइट अभयिंता / सुरक्षा अधकिारी
उचलण्याचे काम	भार पडणे/झुलणे, उपकरण नकिामी होणे कवि व्यक्ती लफि्ट क्षेत्रात येणे	उच्च	मंजूर लफि्ट योजना, प्रमाणति उपकरण व प्रशक्षिति ऑपरेटर/रगिर वापरा; वजन व जमीन तपासा; प्रतबिंधति क्षेत्र करा; टॅग लाइन व एक संकेतक वापरा; खराब दृश्यता कवि हवामानात थांबा.	मध्यम	लफि्टगि पर्यवेक्षक
वद्यिुत काम	वद्यिुत धक्का, आर्क फ्लॅश, खराब तात्पुरता पुरवठा कवि अनपेक्षति ऊर्जा	उच्च	पुरवठा वलिग व लॉक करा; स्पर्शापूर्वी चाचणी करा; तपासलेली साधने व संरक्षति तात्पुरता वतिरण वापरा; अर्थगि व RCD ठेवा; फक्त अधकिृत सक्षम व्यक्तींनी काम करावे.	कमी	वद्यिुत पर्यवेक्षक
हाताने माल हाताळणी	ताण, चरिडणे, तीक्ष्ण कडा कवि साहत्यिावरील नयिंत्रण सुटणे	मध्यम	उचल नयिोजति करा; वजन कमी करा; यांत्रकि साधन कवि दोन लोकफि्ट वापरा; मार्ग मोकळा ठेवा; योग्य पद्धत शकिवा; ग्रपि गल्हज व सुरक्षा पादत्राणे वापरा.	कमी	काम पर्यवेक्षक
मोबाइल यंत्रसामग्री	धडक, रव्हिर्सगि, उलटणे कवि व्यक्ती यंत्र व संरचनेत अडकणे	उच्च	पादचारी व यंत्र मार्ग वेगळे करा; वाहतूक योजना, प्रशक्षिति ऑपरेटर व बँक्समन वापरा; अलार्म/दवि/लॅम्प चालू ठेवा; वापरापूर्वी तपासा; वेग, लोडगि व पार्कगि नयिंत्रति करा.	मध्यम	यंत्र समन्वयक
छतावरील काम	उघड्या कड्यावरून, प्रवेश मार्गावरून कवि साहत्यिामुळे व्यक्ती/वस्तू पडणे	उच्च	शक्य असल्यास अभयिांत्रकिी एज प्रोटेक्शन लावा; प्रवेश उपकरणे तपासा; प्रमाणति अँकर, फुल-बॉडी हार्नेस व योग्य लाइफलाइन द्या; खालील क्षेत्र बंद करा; साइट-वशिष्टि बचाव योजना सांगा; असुरक्षति हवामानात काम थांबवा.	मध्यम	साइट अभयिंता / सुरक्षा अधकिारी

जारी करण्याची तपासणी

- परवाना जारीकर्ता व कामाचा प्रभारी नश्चिति
- वलिगीकरण लागू व पडताळले
- गरजेनुसार वातावरण तपासले
- प्रतबिंधति क्षेत्र तयार
- अग्नि/बचाव उपकरणे तयार
- परवाना प्रदर्शति
- क्षेत्र तपासून परवाना बंद

सक्षम व्यक्तीचे पुनरावलोकन

फक्त नमुना. सक्षम व्यक्तीने गृहतिके पडताळलेल्या साइट माहतिीसह बदलावी, जबाबदार व्यक्तींची नावे द्यावीत, परवाने व वलिगीकरण नश्चिति करावे, उपकरण प्रमाणपत्रे व बचाव व्यवस्था तपासावी आणि प्रत्येक नयिंत्रण प्रत्यक्ष काम, लागू कायदा व क्लायंटच्या गरजांशी पडताळावे.

तयार करणारा: _____ पुनरावलोकक: _____ तारीख: _____